

ПРОТОКОЛ

заседания секции «Трансформаторные подстанции 0,4 - 20 кВ» Научно - технического совета ПАО «Россети Московский регион»

«14» октября 2025г.

№ 2503

Москва

Форма проведения: заочное голосование.

Общее число членов секции «Трансформаторные подстанции 0,4-20 кВ» Научно - технического совета ПАО «Россети Московский регион» составляет 12 (двенадцать) человек.

Заседание секции «Трансформаторные подстанции 0,4-20 кВ» Научно-технического совета является правомочным (имеется кворум), если в его заседании приняли участие не менее половины его членов от общего числа членов секции.

Решения по повестке дня принимается большинством голосов членов секции, принимающих участие в заседании.

Председательствовал: директор департамента эксплуатации сетей 0,4-20 кВ (руководитель секции) Р.В. Иванов.

Присутствовали:

Члены секции «Трансформаторные подстанции 0,4-20 кВ»:

Севастьянов А.В., Попов А.В., Ермаков А.С., Киреев В.В., Аксенов С.С., Корниенко В.А., Левченко А.А., Тараненко В.Е., Птицын П.А.

В голосовании приняли участие 9 членов секции, кворум для проведения заседания секции «Трансформаторные подстанции 0,4-20 кВ» Научно-технического совета ПАО «Россети Московский регион» имеется.

Повестка дня:

Подведение итогов по результатам проведения опытно-промышленной эксплуатации предохранителей-выключателей-разъединителей серии ARS производства ООО «ЭНЕРГОПЛАСТ».

1. Отметили:

Опытно-промышленная эксплуатация предохранителей-выключателей-разъединителей серии ПВР серии ARS производства ООО «ЭНЕРГОПЛАСТ» прошла успешно. Недостатков не выявлено.

2. Решили:

Признать результаты проведения опытно-промышленной эксплуатации успешными. Рекомендовать применение предохранителей-выключателей-разъединителей серии ПВР серии ARS производства ООО «ЭНЕРГОПЛАСТ» на объектах ПАО «Россети Московский регион».

3. Голосовали:

За - 8

Против – 0

Воздержались – 1

Руководитель секции:
Заместитель директора департамента
эксплуатации сетей 0,4-20 кВ



А.В. Севастьянов

Рассылается: Заместителям директора - главным инженерам МКС, «Новая Москва», ЮЭС, ВЭС, СЭС, ЗЭС, членам секции НТС «Трансформаторные подстанции 0,4-20кВ».

Д.Ю. Журавлев
(499) 662-40-70 (17-87)